

QUA-016, rev.: 00

**PORTALÁMPARAS LISO / PLAIN LAMP-HOLDER**



461

461-B

**DIRECTIVA / DIRECTIVE**

2006/95/CE

Real Decreto / *Real Decret* 7/1988

REBT 2002 – Reglamento de Baja Tensión

*REBT 2002 – Low Tension Standard*

**MATERIAL**

Baquelita / *Baquelite*

**RESISTENCIA DE AISLAMIENTO  
ISOLATION RESISTANCE**

> 4 M  $\Omega$

**RIGIDEZ DIELECTRICA / DIELECTRIC STRENGTH**

1500 V

**RESISTENCIA HILO INCANDESCENTE  
RESISTANCE WIRE GLOW**

650 °C

**RESISTENCIA A LA TEMPERATURA POR PRESIÓN  
DE BOLA.**

200 °C

**TEMPERATURE RESISTANCE BALL PRESSURE**

**ESTABILIDAD DIMENSIONAL  
DIMENSIONAL STABILITY**

- 25 °C + 85 °C

**CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS  
ELECTRICAL CHARACTERISTICS**

Casquillo / *Ferrule*: E-14

Intensidad / *Current*: 2 A

Tensión / *Voltage*: 250 V ~

Casquillo roscado con tornillo, para fijación soporte roscado de pasacables: M10

Casquillo de fijación portalámparas, roscado con tornillo: M10

*Threaded cap screw fixation: M10*

Dimensiones / *Dimensions*: 53 x  $\varnothing$  27 mm

**NORMA APLICADA / APPLIED STANDARD**

EN 60238