



Tratamiento agua de piscinas
Desinfección/Higiene
Domésticos/Consumo
Material auxiliar

Ctra. Logroño Km. 10,200
E-50180 UTEBO (Zaragoza)
Tel: 976 786464
Fax: 976 78579

DOSAACLOR FLOCULANTE LÍQUIDO

COMPONENTES ACTIVOS: Policloruro sulfato Básico de aluminio

ASPECTO: Líquido

COLOR: Incoloro

DENSIDAD 25°C: 1,090-1,115

pH 1% (disolución acuosa): 3.5 – 5

APLICACIONES: Precipita la materia en suspensión.
No modifica el pH del agua.

MODO DE EMPLEO Y DOSIS: Se añade directamente sobre el agua de la piscina.
Las dosis están comprendidas entre 125 y 750 ml por cada 50 m³ de agua, dependiendo de las características de turbiedad y utilización de la piscina.
Es preferible tener un pH elevado en el agua (7.8-7.9) durante el tratamiento con el floculante. Una vez clarificada el agua de la piscina, restauraremos el pH a los valores normales (7.2-7.6)

PRESENTACION: Envases de 1, 5, 20 y 25 Litros